

LEGENDE SECURITE INCENDIE ET PANIQUE

VAEPC	VOIE ACCESSIBLE AUX ENGINS DE PRPTECTION CIVILE
PCF1/2h+FP	PORTE COUPE FEU 1/2H+FERME PORTE
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
	EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6 KG
	EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 10 Kg
	EXTINCTEUR PORTATIF EP DE 10 L
	ROBINET INCENDIE ARME
	POTEAU D'INCENDIE DE 110 M Ø NORMALISE
	Détecteur Optique de fumée
	Détecteur thermique
	Déclencheur manuel
	COMMANDE DE DESENFUMAGE TERRE-LACHE
	MAIN COURANTE

N.B : ENGAGEMENT

1- l'établissement sera doter d'un équipement d'alarme de type 1

Lié Au Système De Détection Qui Sera Généralisée Dans L'établissement .

2- toutes les installations techniques seront conformes aux normes de sécurité envigeur établies par un BET agréée, et validée par un Bureau de Contrôle agréée.

3- structures et tous élément de séparation intérieur doit être stable au feu 1heure et planche coupe feu 1 heure.

4- le maître d'ouvrage doit respecter les dispositions secrétaire préconise sur la notice technique de sécurité de référence: N° 24-2023 du 16/11/2023).

